

东莞市水务局2021年3月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

Table with columns for 序号, 生活饮用水卫生标准, 单位, 水厂名称, 检测项目, and 26 numerical data points. Includes rows for various water treatment plants like 茶山镇第二水厂, 东莞市水务集团供水有限公司东城分公司, etc.

27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	备注
1	1	250	250	1000	450	0.002	0.3	0.5	1	0.5--3	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7	
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	Bq/L	Bq/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
铜	锌	氯化物	硫酸盐	溶解性总固体	总硬度	挥发酚类	阴离子合成洗涤剂	总α放射性	总β放射性	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚硝酸盐	硝酸盐	
0.0078	0.0213	19.6	3.3	108	67.2	<0.002	<0.05	0.017	0.106	1	0.002				合格
0.00248	0.0169	19.2	3.31	132	57	<0.002	<0.05	<0.016	<0.028	0.7	<0.001				合格
0.00274	0.0098	20.2	3.34	146	56.3	<0.002	<0.05	<0.016	0.111	0.65	<0.001				合格
0.00175	0.0068	19.6	3.37	107	54.5	<0.002	<0.05	<0.016	<0.028	0.8	<0.001				合格
0.00243	0.0151	19.5	3.31	138	70.1	<0.002	<0.05	<0.016	0.099	0.7	<0.001				合格
0.00267	0.0071	18.9	3.3	110	66.5	<0.002	<0.05	<0.016	<0.028	0.8	0.002				合格
0.002	0.0109	14.8	3.02	91	49.1	<0.002	<0.05	<0.016	0.075	0.7	0.002				合格
0.00183	0.0066	14.9	3.07	92	45	<0.002	<0.05	<0.016	<0.028	0.8	0.003				合格
0.00177	0.0052	16.6	3.12	96	48.6	<0.002	<0.05	<0.016	<0.028	0.7	0.002				合格
0.00276	0.0081	22.1	3.39	156	60.4	<0.002	<0.05	<0.016	0.064	0.9	<0.001				合格
0.00228	0.0154	21.5	3.49	153	90.8	<0.002	<0.05	<0.016	0.084	0.7	<0.001				合格
0.00278	0.0088	19.5	3.38	107	61.4	<0.002	<0.05	<0.016	0.092	0.7	<0.001				合格
0.00213	0.0117	19.5	3.33	115	33.9	<0.002	<0.05	<0.016	0.09	0.9	0.002				合格
0.00296	0.0149	19.7	3.42	112	47.5	<0.002	<0.05	0.016	0.092	0.5	0.001				合格
0.00696	0.021	19.4	3.31	109	53.8	<0.002	<0.05	0.021	0.103	0.9	0.002				合格
0.00262	0.012	12.8	2.62	83	44.1	<0.002	<0.05	<0.016	0.099	0.6	<0.001				合格
0.00248	0.0052	19.3	3.24	111	50.9	<0.002	<0.05	<0.016	0.069	1	0.002				合格
0.0013	0.0039	16.2	3.04	109	43	<0.002	<0.05	0.016	0.041	0.6	<0.001				合格
0.00212	0.01	19.5	3.45	109	50.9	<0.002	<0.05	<0.016	0.105	0.8	0.002				合格
0.00321	0.0262	19.5	3.34	108	48.9	<0.002	<0.05	<0.016	0.095	1.1	0.003				合格
0.00318	0.0137	18.6	3.24	105	48.4	<0.002	<0.05	<0.016	0.08	0.6	0.003				合格
0.00537	0.0533	18.4	3.27	102	47.8	<0.002	<0.05	<0.016	0.102	0.55	0.001				合格
0.00264	0.0105	18.4	1.16	125	57.4	<0.002	<0.05	<0.016	0.099	0.6	0.004				合格
0.00108	0.0073	4.8	0.35	61	31	<0.002	<0.05	0.024	0.072	0.7	0.006				合格
0.00136	0.007	1.82	0.57	64	17.4	<0.002	<0.05	<0.016	0.056	0.6	<0.001				合格
0.00441	0.0373	14.3	2.24	85	44.1	<0.002	<0.05	<0.016	0.071		<0.001	0.4	0.101	0.32	合格
0.002	0.0052	14.2	2.16	91	45.5	<0.002	<0.05	0.029	0.035	0.8	0.001				合格
0.00196	0.0074	14.2	2.23	93	46.8	<0.002	<0.05	<0.016	0.074		<0.001	0.28	0.127	0.286	合格
0.0032	0.0117	14.6	2.67	86	45.2	<0.002	<0.05	0.018	0.105	0.65	0.002				合格
0.00335	0.014	14.6	2.2	88	43	<0.002	<0.05	<0.016	0.072	0.7	0.003				合格
0.00298	0.0141	14.7	2.08	85	43.4	<0.002	<0.05	0.033	0.071	0.6	0.002				合格
0.00245	0.0057	14.5	2.24	85	43.4	<0.002	<0.05	<0.016	0.074	0.55	0.002				合格
0.00234	0.0181	13.3	2.16	83	30.8	<0.002	<0.05	<0.016	0.062	0.7	<0.001				合格
0.00312	0.012	20.4	2.73	110	51.8	<0.002	<0.05	0.017	0.104	0.55	0.002				合格
0.00145	0.0011	16.9	2.24	95	44.8	<0.002	<0.05	<0.016	0.085	0.8	0.004				合格
0.00066	0.0013	13	0.945	83	45.2	<0.002	<0.05	<0.016	0.066	0.7	0.006				合格
0.00157	0.0038	15.6	2.53	93	44.8	<0.002	<0.05	<0.016	0.096	0.7	0.001				合格
0.00209	0.0056	14.8	1.38	91	45	<0.002	<0.05	<0.016	0.085	0.9	0.002				合格
0.00126	0.0032	15.9	2.58	94	28.7	<0.002	<0.05	<0.016	0.081	0.6	<0.001				合格
0.00101	0.0106	16.1	2.63	93	28.3	<0.002	<0.05	<0.016	0.097	0.7	<0.001				合格
0.00208	0.0086	16.1	2.57	95	48.6	<0.002	<0.05	0.018	0.103	0.6	0.001				合格
0.00208	0.0081	16.3	2.66	94	47.5	<0.002	<0.05	<0.016	0.096	0.5	0.001				合格
0.00156	0.0027	15	2.23	95	46.6	<0.002	<0.05	<0.016	0.091	0.7	0.002				合格
0.00092	0.0236	10.7	1.77	76	34.6	<0.002	<0.05	<0.016	0.081	0.7	0.002				合格